

Devoir d'information à la population

Qualité de l'eau potable en 2020 – Commune de Pomy, réseau de distribution

Conformément à l'article 5 de l'Ordonnance fédérale sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD) et en qualité de distributeur d'eau, nous sommes tenus d'informer les consommateurs au moins une fois par année au sujet de la qualité de l'eau potable.

Provenance

L'eau alimentant le réseau communal provient de nos captages (eau de source) et de la SAGENORD. En cas d'interruption ou besoin, la redondance est assurée via le réseau SAGENORD.

Désinfection

La station de pompage de Pomy est équipée à sa sortie d'un appareil d'irradiation UV. Le réservoir de Pomy est désinfecté une fois par année.

Contrôles sanitaires

Le suivi de la qualité de l'eau de boisson comporte trois prélèvements par année effectués par notre service des eaux. La qualité de l'eau des douches de la grande salle est analysée deux fois par année.

Bactériologie

Aucun dépassement des valeurs de qualité n'a été observé concernant les analyses microbiologiques.

Paramètres physiques et chimiques (ressortant de l'analyse complète dans le réseau de distribution) :

La valeur de *Silice* est de 7.1 µg/l, la valeur maximale étant de 5 µg/l, la municipalité va surveiller l'évolution de cette valeur et étudier les solutions qu'il y aurait en cas de dépassement futur. Toutefois, l'eau est tout à fait propre à la consommation. De plus, aucun métabolite du Chlorotalonil ne dépasse les valeurs limites.

Dureté totale : 37,1 °fH soit une eau dure.

| | |
|---------------------|-----------|
| Température moyenne | 13,4 °C |
| Calcium | 92.2 mg/l |
| Magnésium | 31.0 mg/l |
| Sodium | 14.3 mg/l |
| Potassium | 2.5 mg/l |

| | |
|-----------|-----------|
| pH | 7.70 |
| Chlorures | 20 mg/l |
| Nitrates | 11.5 mg/l |
| Sulfates | 32.8 mg/l |

Remarques : Les valeurs ci-dessus changent régulièrement en fonction du brassage entre notre eau de source et l'approvisionnement de la SAGENORD. Ces paramètres dépendent donc en bonne partie du rendement de nos sources.

Informations utiles :

En cas de questions supplémentaires, problèmes, fuites ou accidents, le numéro de contact est le suivant :

Municipal responsable, Monsieur Kilian Cuche : 079/722.94.91 – contact@kiliancuche.ch